



Serie S302

Numerische Grossanzeigen
mit PROFINET Schnittstelle

Bedienungsanleitung

1 Kontakt

www.siebert-group.com

DEUTSCHLAND

Siebert Industrieelektronik GmbH
Siebertstrasse, D-66571 Eppelborn
Telefon +49 (0)6806 980-0
Email info.de@siebert-group.com

FRANKREICH

Siebert France Sarl
4 rue de l'Abbé Louis Verdet, F-57200 Sarreguemines
Telefon +33 (0)3 87 98 63 68
Email info.fr@siebert-group.com

ITALIEN

Siebert Italia Srl
Via Galileo Galilei 2A, I-39100 Bolzano (BZ)
Telefon +39 (0)471 053753
Email info.it@siebert-group.com

NIEDERLANDE

Siebert Nederland B.V.
Jadedreef 26, NL-7828 BH Emmen
Telefon +31 (0)591 633444
Email info.nl@siebert-group.com

ÖSTERREICH

Siebert Österreich GmbH
Simmeringer Hauptrasse 24, A-1110 Wien
Telefon +43 (0)1 74040153
Email info.at@siebert-group.com

SCHWEIZ

Siebert AG
Bützbergstrasse 2, CH-4912 Aarwangen
Telefon +41 (0)62 922 18 70 (deutsch)
+41 (0)62 922 20 44 (französisch)
+41 (0)62 922 28 38 (italienisch)
Email info.ch@siebert-group.com

2 Rechtlicher Hinweis

© Siebert Industrieelektronik GmbH

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grösster Sorgfalt erstellt. Für eventuelle Fehler können wir jedoch keine Haftung übernehmen. Berichtigungen, Verbesserungsvorschläge, Kritik und Anregungen sind jederzeit willkommen. Bitte schreiben Sie an: redaktion@siebert-group.com

Siebert[®], LRD[®] und XC-Board[®] sind eingetragene Marken der Siebert Industrieelektronik GmbH. Soweit andere Produkt- oder Firmennamen in dieser Dokumentation erwähnt sind, können sie Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Alle Rechte, auch die der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil dieses Dokuments darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder einem anderen Verfahren) ohne unsere schriftliche Genehmigung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Inhaltsverzeichnis

1 Kontakt	2
2 Rechtlicher Hinweis	3
3 Sicherheitshinweise	6
Wichtige Hinweise	6
Sicherheit.....	6
Bestimmungsgemässer Gebrauch	6
Montage und Installation	6
Erdung.....	6
EMV-Massnahmen.....	7
Entsorgung und Rückgabe von Altgeräten	7
4 Geltungsbereich	8
Geltungsbereich	8
Geräteaufbau.....	8
5 Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)	9
Schritt 1: Projekt öffnen	9
Schritt 2: Zur Projektansicht wechseln	9
Schritt 3: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen	9
Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen	10
Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren.....	10
Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen.....	11
Schritt 7: Konfiguration in die Steuerung laden.....	11
Schritt 8: Werte zur Anzeige senden.....	12
6 Quick-Start für alphanumerische Betriebsart (ASCII-Format)	13
Schritte 1 bis 4: siehe Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)	13
Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren.....	13
Schritte 6 und 7: siehe Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)	13
Schritt 8: Werte oder Texte zur Anzeige senden	13
7 Meldungen der Anzeige	15
8 Weitere Einstellungen	16
9 Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart)	17
Dezimalpunkte Decimal Dots (property number 1)	17
Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor Offset, scale factor (multiplier), and divisor (property numbers 2, 3 und 12)	17
Schwellenwerte Range (property numbers 4 und 5).....	17
Flags (property number 6).....	18
Attribute für Blinken und Blinkmodus (property numbers 7 und 9)	18
Format (property numbers 10 und 11)	18

10 Blinkmodi und Anzeigenattribute	19
11 Flags	20
12 Einstellung der Darstellungsart im normalen Betrieb	21
Einstellung der Grundhelligkeit (Leuchtstärke der LEDs)	21
Einstellung der Darstellungsarten	21
13 Technische Daten	23
Feldbus	23
Stromversorgung	23
Gehäusefarben	23
Umgebungsbedingungen	23
Geräteausführung	23
Maximale Leistungsaufnahme.....	25
Abmessungen und Gewichte	26

3 Sicherheitshinweise

Wichtige Hinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie gibt Ihnen wichtige Hinweise für die Verwendung, die Sicherheit und die Wartung der Geräte. Dadurch schützen Sie sich und verhindern Schäden am Gerät.



Hinweise, deren ungenügende Befolgung oder Nichtbefolgung zu Tod, Körperverletzung oder zu erheblichen Sachschäden führen können, sind durch das nebenstehend abgebildete Warndreieck hervorgehoben.

Die Bedienungsanleitung richtet sich an ausgebildete Elektrofachkräfte, die mit den Sicherheitsstandards der Elektrotechnik und industriellen Elektronik vertraut sind. Der Hersteller haftet nicht, wenn die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung nicht beachtet werden.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf.

Sicherheit



Beim Betrieb der Geräte sind Teile im Inneren der Geräte spannungsführend. Montage- und Wartungsarbeiten dürfen deshalb nur von fachkundigem Personal unter Beachtung der entsprechenden Sicherheitsvorschriften ausgeführt werden.

Die Reparatur und der Austausch von Komponenten und Baugruppen dürfen aus Sicherheitsgründen und wegen der Einhaltung der dokumentierten Geräteeigenschaften nur vom Hersteller vorgenommen werden.

Die Geräte besitzen keinen Netzschalter. Sie sind nach dem Anlegen der Betriebsspannung sofort in Betrieb.

Bestimmungsgemässer Gebrauch

Die Geräte sind für den Betrieb in industrieller Umgebung bestimmt. Sie dürfen nur innerhalb der in den technischen Daten vorgegebenen Grenzwerte betrieben werden.

Bei der Projektierung, Installation, Wartung und Prüfung der Geräte sind die für den jeweiligen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften unbedingt zu beachten.

Der einwandfreie und sichere Betrieb der Geräte setzt sachgemässen Transport, sachgemässe Lagerung, Installation und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung der Geräte voraus.

Montage und Installation

Die Befestigungsmöglichkeiten der Geräte sind so dimensioniert, dass eine sichere und zuverlässige Montage erfolgen kann.



Der Anwender hat dafür zu sorgen, dass das verwendete Befestigungsmaterial, die Geräteträger und die Verankerung am Geräteträger unter den gegebenen örtlichen Verhältnissen für eine sichere Halterung ausreichen.

Die Geräte sind so zu montieren, dass sie auch im montierten Zustand geöffnet werden können. Im Bereich der Kabeleinführungen in das Gerät muss ausreichend Raum für die Kabel zur Verfügung stehen.

Um die Geräte herum ist ein ausreichender Abstand freizuhalten, damit eine Luftzirkulation gewährleistet ist und sich die Betriebswärme nicht staut. Bei fremdbelüfteten Geräten sind die speziellen Hinweise zu beachten.



Nach Öffnen der Gehäuseverschlüsse schwenkt der Gehäusefrontrahmen selbsttätig nach oben oder unten (je nach Geräteausführung).

Erdung

Die Geräte besitzen ein Metallgehäuse. Sie entsprechen der Schutzklasse I und benötigen einen Schutzleiteranschluss. Das Anschlusskabel für die Betriebsspannung muss einen Schutzleiter mit ausreichendem Querschnitt enthalten (DIN VDE 0106 Teil 1, DIN VDE 0411 Teil 1).

EMV-Massnahmen

Die Geräte entsprechen der aktuellen EU-Richtlinie und sind entsprechend störsicher. Beim Anschluss von Betriebsspannungs- und Datenleitungen sind folgende Hinweise zu beachten:

Für die Datenleitungen sind geschirmte Leitungen zu verwenden.


Datenleitungen und Betriebsspannungsleitungen müssen getrennt verlegt werden. Sie dürfen nicht zusammen mit Starkstromleitungen oder anderen störenden Leitungen verlegt werden.

Die Leitungsquerschnitte müssen ausreichend bemessen sein (DIN VDE 0100 Teil 540).

Im Inneren der Geräte sind die Leitungslängen so kurz wie möglich zu halten, um Störungen fernzuhalten. Dies gilt insbesondere für ungeschirmte Betriebsspannungsleitungen. Auch geschirmte Leitungen sind wegen der eventuell vom Schirm ausgehenden Störungen kurz zu halten.

Im Inneren der Geräte dürfen weder Leitungsüberlängen noch Leitungsschleifen platziert werden.

Die Verbindung der Leitungsschirme mit der Betriebserde (PE) muss so kurz und impedanzarm wie möglich sein. Sie sollte mit einer leitfähigen Schelle grossflächig direkt auf der Montageplatte erfolgen:



- | | |
|-----------------|----------------------|
| ① Montageplatte | ② leitfähige Schelle |
| ③ Datenleitung | ④ Leitungsschirm |

Die Leitungsschirme sind an beiden Leitungsenden anzuschliessen. Sind wegen der Leitungsführung Potentialausgleichsströme zu erwarten, ist eine einseitige Potentialtrennung vorzunehmen. In diesem Fall ist der Schirm an der aufgetrennten Seite kapazitiv (ca. $0.1\mu\text{F}/600\text{ V AC}$) anzuschliessen.

Entsorgung und Rückgabe von Altgeräten



Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht. Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronikaltgeräte (waste electrical and electronic equipment – WEEE) gekennzeichnet. Die Richtlinie gibt den Rahmen für eine EU-weit gültige Rücknahme und Verwertung der Altgeräte vor. Anfragen hierzu sind per E-Mail an folgende E-Mail-Anschrift zu richten: info@siebert-group.com

Die Entsorgung nicht mehr benötigter Geräte oder Geräteteile ist nach den örtlichen Vorschriften abzuwickeln. Personenbezogene Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten sind vom Nutzer eigenverantwortlich zu löschen.

4 Geltungsbereich


Geltungsbereich

Diese Bedienungsanleitung gilt für Geräte mit folgender Typenbezeichnung (x = Kodierung der Geräteausführung):


S302-xx/xx/xx-xxx/xx-N0

Geräteaufbau

Die folgende Abbildung zeigt die Geräteversion S302-05/10/xx-xxx/xx-xx stellvertretend für die übrigen Versionen. Der Gehäusefrontrahmen ist mit Schnellverschlüssen arretiert. Er schwenkt beim Öffnen des Gerätes nach unten.



Die folgende Abbildung zeigt das geöffnete Gerät.



Die Geräte mit zweiseitiger Anzeige stellen auf Vorder- und Rückseite die gleichen Informationen dar.

5 Quick-Start für numerische Betriebsart (INT32-Format)

Anhand der folgenden Schritte wird die Anzeige in Betrieb genommen. Anschliessend zeigt die Anzeige die über PROFINET gesendeten Werte an.

Die Screenshots wurden mit folgender Hard- und Software erstellt. Bei anderen Engineering-Frameworks können die Darstellungen abweichen.

Anzeige	XC-Board
Engineering-Framework	Siemens TIA Portal V13, Service Pack1 , Update 9
SPS	Siemens S7-1513-1 PN
Betriebssystem	Microsoft Windows 7 Professional, 64 Bit, Englisch

Der Quick-Start beschreibt die Parametrierung der Anzeige. Die Bedienung des TIA Portals wird vorausgesetzt. Die Geräte werden mit dem PROFINET-Namen 'siebert-display' ausgeliefert.

Schritt 1: Projekt öffnen

Öffnen Sie Ihr Projekt im Engineering-Framework.


Schritt 2: Zur Projektansicht wechseln

Wechseln Sie zur Projektansicht.


Schritt 3: GSDML-Datei der Anzeige installieren und Anzeige hinzufügen

Installieren Sie die GSDML-Datei der Anzeige. Sie finden diese auf dem im Lieferumfang enthaltenen Datenträger oder auf www.siebert-group.com.

Nach der Installation wird die Anzeige im Hardwarekatalog aufgeführt. Fügen Sie das Modul 'siebert-display' in 'Geräte & Netze/Netzansicht' hinzu.




Schritt 4: Verbindung zur Anzeige herstellen



Ordnen Sie in der Netzansicht die Anzeige der gewünschten Steuerung zu. Danach wird die PROFINET-Verbindung angezeigt.

Schritt 5: Sub-Modul der Anzeige hinzufügen und Adressbereich definieren

Fügen Sie nun das Modul 'Numerical Value' aus dem Hardware-Katalog in die Geräteübersicht hinzu. Hierdurch wird festgelegt, dass die Anzeige die darzustellenden Werte im Format INT32 erwartet. Das Modul belegt vier Bytes im IO-Bereich (in diesem Beispiel die Adressen 64 bis 67).



The screenshot shows the 'Hardware catalog' and 'Device overview' in Siemens TIA Portal. The 'Device overview' table lists modules for the 'siebert-display' rack. A blue circle highlights the 'Numerical value' module in slot 1, which is assigned to I address 64 and Q address 67. The 'Hardware catalog' on the right shows the 'Numerical value' module selected under the 'Display' category.


Module	Rack	Slot	I address	Q address	Type
siebert-display	0	0		S_02	
DAP INTERFACE MODULE	0	0 X1			siebert-disp...
Numerical value	0	1	64..67		Numerical ...
	0	2			
	0	3			
	0	4			
	0	5			
	0	6			
	0	7			
	0	8			
	0	9			
	0	10			
	0	11			
	0	12			
	0	13			
	0	14			
	0	15			
	0	16			

Den vom TIA Portal vorgegebenen Namen können Sie individuell ändern.

Schritt 6: Der Anzeige einen PROFINET-Gerätenamen zuweisen

Die IP-Adresse und der Gerätenamen werden nun der Anzeige zugewiesen.

Nachdem die Daten erfolgreich zur Anzeige übertragen wurden, wird die Konfiguration wie folgt im Engineering-Tool dargestellt.




Schritt 7: Konfiguration in die Steuerung laden

Anschliessend kann sich die Steuerung mit der Anzeige über PROFINET verbinden. Sobald die Verbindung aufgebaut ist, zeigt die Anzeige den Wert '0' an. Die Anzeige ist nun für den Empfang von Zahlenwerten im INT32-Format programmiert.


Schritt 8: Werte zur Anzeige senden

Um einen Wert zur Anzeige zu senden, können Sie beispielsweise einen Funktionsplan mit der Anweisung 'MOVE' erstellen. Im folgenden Screenshot wird die Zahl '1234' gesendet.



Der zur Anzeige gesendete String kann bis zu 20 Bytes lang sein. Die dargestellten Bytes sind vom Anzeigebereich abhängig. Die nicht darstellbaren Folge-Bytes werden ignoriert.

Die Attribute werden binär kodiert. Ihr Aufbau wird im Kapitel 'Attribute' beschrieben.



7 Meldungen der Anzeige

Der Datenverkehr über PROFINET wird mit Status-LEDs an beiden RJ45-Buchsen signalisiert. Die Bedeutung ist bei beiden Ports gleich.

LED grün	LED gelb	Bedeutung
aus	aus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ keine Spannungsversorgung ▪ keine Netzwerkverbindung
ein	aus	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Netzwerkverbindung vorhanden
ein	blinkt	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Initialisierungsphase ▪ Application Relation wird aufgebaut
ein	ein	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Application Relation etabliert

Kann die Verbindung nicht aufgebaut werden oder treten Störungen im Betrieb auf, zeigt die Anzeige die Fehlermeldung 'E r r' an. Mögliche Ursachen sind IP-Probleme durch falsche Netzwerkparameter, mehrfach vergebene Gerätenamen, Kommandierung nicht definierter Properties oder sonstige Feldbus-Störungen.

Nachdem die Verbindung aufgebaut ist, können folgende Meldungen angezeigt werden:

Darstellung bei einer 4-stelligen Anzeige	
[- - -]	Bis zum erstmaligen Empfang von Nutzdaten zeigt die Anzeige im Wechsel mit den oben genannten Zustandsmeldungen einen Rahmen auf ihrem Display an.
≡ ≡ ≡ ≡	Die aus dem Engineering-Tool heraus aufrufbare Diagnosefunktion 'PROFINET Blinken' wird durch drei waagerechte Striche auf jeder Stelle signalisiert.
u u u u	Underflow: Der zur Anzeige gesendete Wert lässt sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen. Beispielsweise lässt sich der Wert '-1500' nicht auf einem vierstelligen Gerät darstellen.
o o o o	Overflow: Der zur Anzeige gesendete Wert lässt sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen. Beispielsweise lässt sich der Wert '26550' nicht auf einem vierstelligen Gerät darstellen.

8 Weitere Einstellungen

Mit den bisherigen Schritten stellt die Anzeige die gesendeten Werte mit ihren Default-Einstellungen (Werkseinstellungen) dar.

In der numerischen Betriebsart (INT32-Format) können diese Einstellungen durch Änderung der Initialisierungswerte verändert werden. Diese werden beim Verbindungsaufbau einmalig über PROFINET zur Anzeige übertragen.

Folgende Einstellmöglichkeiten durch Ändern der Initialisierungswerte stehen zur Verfügung (siehe Kapitel Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart):

- Anzahl und Lage der Dezimalpunkte
- Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor für die Umrechnungsformel des Zahlenwertes
- Oberer und unterer Schwellenwert für die automatische Änderung der Darstellungsart
- Leuchtstärke der LEDs
- Blinken in verschiedenen Modi bei Über- und Unterschreitung der Schwellenwerte
- Absenkung oder Anhebung der LED-Leuchtstärke bei Über- und Unterschreitung der Schwellenwerte
- Position des Anzeigewertes
- Anzahl der Vornullen

Darüber hinaus bietet die Anzeige in beiden Betriebsarten (INT32- und ASCII-Format) die Möglichkeit, alle zuvor genannten Einstellungen sowie die Einstellung der Grundhelligkeit (Leuchtstärke der LEDs) in 16 Stufen auch während des normalen Betriebs zu verändern (siehe Kapitel Einstellung der Darstellungsart im normalen Betrieb).

9 Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart)

Initialisierungsparameter werden einmalig auf die Anzeige geladen. Sie sind während des Betriebs nicht änderbar.

Dezimalpunkte

Decimal Dots (property number 1)

Mit Hilfe einer Bitmaske lassen sich die Anzahl und Lage der Dezimalpunkte definieren. Mehrere Dezimalpunkte eignen sich beispielsweise für die Darstellung eines Datums oder von Codes.

Ein gesetztes Bit entspricht einem gesetzten Dezimalpunkt.

Das niederwertigste Bit entspricht dem Dezimalpunkt der niederwertigsten Ziffer. Soll beispielsweise die Zahl '1234' mit einem Dezimalpunkt zwischen der 100er und der 10er Stelle dargestellt werden, ist die Bitmaske auf den Wert '0x04' zu stellen und auf der Anzeige erscheint '12.34'.

Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor

Offset, scale factor (multiplier), and divisor (property numbers 2, 3 und 12)

Die in der Anzeige speicherbare Formel ermöglicht das Darstellen von Werten in anderen Einheiten, beispielsweise Grad Fahrenheit in Grad Celsius, Kilogramm in Tonnen, Meilen in Kilometer oder dem Addieren eines Offsets.

Dieser Initialisierungsparameter besteht aus den Werten Offset, Skalenfaktor (Multiplikator) und Divisor.

Bedeutung	Property number	Datentyp	Defaultwerte
Offset	2	SINT32	0
Scale Factor	3	SINT16	1
Divisor	12	UINT16 (unsigned)	1

Die Berechnung erfolgt entsprechend folgender Linearfunktion:

Angezeigter Wert = Offset + Skalenfaktor (Multiplikator) / Divisor x gesendeter Wert

Als Skalenfaktor sind ganze Zahlen möglich. Andere Faktoren können durch eine Kombination aus 'Scale Factor' und 'Divisor' gebildet werden. Beispielsweise lässt sich eine Multiplikation mit '13,42' durch den Scale Factor '1342' und Divisor '100' erzeugen.

Schwellenwerte

Range (property numbers 4 und 5)

Mit diesem Initialisierungswert werden der obere und untere Schwellenwert, bei dem die Anzeige automatisch ihr Darstellungsattribut ändert, definiert.

Bedeutung	Property number	Datentyp	Defaultwerte
Upper bound	4	SINT32	-2147483648
Lower bound	5	SINT32	-2147483648

Im Auslieferungszustand sind keine Schwellenwerte definiert. Der Defaultwert -2147483648 (hex: 16#80000000) kommandiert dies.

Wenn ein Wert ausserhalb der definierten Schwellenwerte empfangen wird, ändert die Anzeige automatisch die Darstellung von 'standard' auf 'out of range'. Sobald wieder ein Wert innerhalb der definierten Grenzen empfangen wird, schaltet die Anzeige wieder auf die Standarddarstellung zurück.

Beispiel: Bei einer Temperaturwertdarstellung soll sowohl beim Unterschreiten von 0 Grad Celsius als auch beim Überschreiten von 100 Grad Celsius die Anzeige ihre Darstellungsart ändern. Hierfür sind die Werte Upper Bound = 100 und Lower Bound = 0 einzutragen.

Flags (property number 6)

In diesem Initialisierungswert (Typ INT16) werden Anzeigeneigenschaften eingestellt.

Siehe Kapitel Flags.

Attribute für Blinken und Blinkmodus (property numbers 7 und 9)

Mit diesen Initialisierungswerten lassen sich die Blinkmodi für die Standard-Darstellung und die 'Out of range'-Darstellung definieren.

Siehe Kapitel Blinkmodi.

Format (property numbers 10 und 11)

Mit diesen beiden Initialisierungsparametern wird die Ausrichtung der angezeigten Werte und die Anzahl führender Nullen definiert.

Bedeutung	Property number	Datentyp	Defaultwerte
Minimum number of digits	10	UINT8	1
Minimum width	11	UINT8	30

Mit 'Minimum number of digits' wird die Mindestanzahl der angezeigten Ziffern definiert. Besitzt der anzuzeigende Wert weniger Stellen als 'Minimum number of digits' definiert, dann wird die Anzeige linksseitig mit Nullen aufgefüllt.

Beispiel: Bei einer sechsstelligen Anzeige ist 'Minimum number of digits' auf 6 eingestellt. Wird die Zahl '1234' zur Anzeige gesendet, erscheint im Display '001234'.

Mit 'Minimum Width' wird die minimale Anzahl von Stellen definiert, die zur Darstellung verwendet wird. Wenn die Zahlendarstellung weniger Zeichen (inklusive des Vorzeichens) umfasst, dann wird linksseitig mit Leerzeichen aufgefüllt.

Beispiel: Um eine Zahl linksbündig darzustellen, ist der Parameter 'Minimum Width' auf '1' zu setzen.

10 Blinkmodi und Anzeigenattribute

Die Anzeige kann die anzuzeigenden Werte mit einer Vielzahl an Helligkeiten und Blinkmustern darstellen, die zusammenfassend mit dem Begriff 'Anzeigenattribute' angesprochen werden.

Bei den Initialisierungsparametern sind dazu zwei Blöcke definiert: Ein Block für 'standard attribute' (property number 7), der andere für 'out of range attribute' (property number 9). In jedem Block können die Werte 0%, 25%, 50% und 100% eingetragen werden.

Damit lassen sich beispielsweise folgende typische Darstellungseffekte definieren:

Effekt	1/4	2/4	3/4	4/4	Attributwert
25% der Grundhelligkeit	25%	25%	25%	25%	16#0055
50% der Grundhelligkeit	50%	50%	50%	50%	16#00AA
100% der Grundhelligkeit	100%	100%	100%	100%	16#00FF
Pulsieren	0%	0%	0%	0%	16#0000
Kurzes Aufleuchten	0%	0%	0%	100%	16#0003
Schnelles Blinken	0%	100%	0%	100%	16#0033
Langsames Blinken	0%	0%	100%	100%	16#000F
Kurzes Abdunkeln	0%	100%	100%	100%	16#003F
Abblenden	0%	25%	50%	100%	16#001B
Aufblenden	100%	50%	25%	0%	16#00E4

Ist in allen vier Feldern der Wert '0%' eingetragen, schaltet die Anzeige auf eine pulsierende Darstellung um. Dies verhindert eine unbeabsichtigte Dunkelschaltung.

Bei Anzeigen mit Multicolor-LEDs (rot und grün) lassen sich die Blinkmodi und Attribute für die beiden Grundfarben rot und grün unabhängig voneinander einstellen. Die Bedeutung der Bytes ist bei rot und grün identisch.

Bei gleichen Attributen für Rot und Grün leuchtet die Anzeige orange. Vielfältige Mischfarben, Blink- und Farbwechseleffekte lassen sich durch unterschiedliche Attribute definieren, beispielsweise:

25% der Grundhelligkeit, orange	16#5555
50% der Grundhelligkeit, orange	16#AAAA
100% der Grundhelligkeit, orange	16#FFFF
Langsames Blinken (aus – ein), rot	16#000F
Langsames inverses Blinken (ein – aus), grün	16#F000
Blinken rot/grün im Wechsel	16#F00F

Die Dunkelschaltung ist durch das globale 'property 0' möglich. Hierbei blinkt der Dezimalpunkt der niederwertigsten Dekade.

11 Flags

Bitnummer										Bedeutung	Default	
31...9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Umlaufender Rahmen aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Umlaufender Rahmen ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Underflow aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Underflow ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Overflow aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Overflow ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Ungültiger Eingangswert aus	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Ungültiger Eingangswert ein	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Smart-Dot-Funktion aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Smart-Dot-Funktion ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0 0	Die Nachkommastellen werden abgeschnitten.*	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0 1	Die Nachkommastellen werden aufgerundet.*	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 0	Die Nachkommastellen werden abgerundet.*	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1 1	Die Nachkommastellen werden kaufmännisch gerundet.*	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Vornulleneinblendung aus	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Vornulleneinblendung ein	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Wert wird in dezimaler Darstellung angezeigt	X
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	1	Wert wird in hexadezimaler Darstellung angezeigt	
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	0	Ohne Funktion. Die Bits sind auf '0' zu setzen.	X

* nur bei aktivierter Smart-Dot-Funktion

Vornulleneinblendung

Auf den Stellen vor dem Wert wird automatisch \square angezeigt.

Smart-Dot-Funktion

Die Anzeige verschiebt den Dezimalpunkt automatisch, so dass der Vorkommawert vollständig angezeigt wird, wenn der Wert die maximale Darstellungsmöglichkeit überschreitet.

Ungültiger Eingangswert

Wenn der zur Anzeige gesendete Wert ungültig ist, wird auf jeder Stelle \square angezeigt.

Overflow

Wenn der zur Anzeige gesendete Wert so gross ist, dass er sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen lässt, wird auf jeder Stelle \square auf den oberen Segmenten angezeigt.

Bei deaktivierter Overflow-Funktion wird für eine grössere als darstellbare Zahl der grösstmöglich noch darstellbare Wert angezeigt. Beispiel: Zahlen grösser gleich 9999 werden auf einer vierstelligen Anzeige immer mit '9999' dargestellt.

Underflow

Wenn der zur Anzeige gesendete Wert so klein ist, dass er sich nicht auf dem Anzeigebereich des Displays darstellen lässt, wird auf jeder Stelle \square auf den unteren Segmenten angezeigt.

Bei deaktivierter Underflow-Funktion wird für eine kleinere als darstellbare Zahl der kleinstmöglich noch darstellbare Wert angezeigt. Beispiel: Zahlen kleiner gleich -999 werden auf einer vierstelligen Anzeige immer mit '-999' dargestellt.

Umlaufender Rahmen

Bis zum erstmaligen Empfang von Nutzdaten wird im Wechsel mit verschiedenen Zustandsmeldungen ein umlaufender Rahmen $\square \square \square$ angezeigt.

12 Einstellung der Darstellungsart im normalen Betrieb

Die im Kapitel 'Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung' definierten Einstellungen werden im Engineering-Tool als Initialisierungsparameter definiert und einmal während der Initialisierung von PROFINET zur Anzeige gesendet. Während des normalen Betriebs sind diese Einstellungen nicht änderbar.

Die Anzeigen bieten darüber hinaus die Möglichkeit, diese Parameter auch während des normalen Betriebs zu verändern. Hierzu können bis zu vier 'generic property value'-Module zusätzlich hinzugefügt werden.

Jedem dieser Module ist eine property number zuzuweisen. Die Anzeige bildet dann die über dieses Modul via PROFINET gesendeten Informationen auf den gewünschten Parameter ab.

Einstellung der Grundhelligkeit (Leuchtstärke der LEDs)

Mit den folgenden 'global properties' lässt sich die Grundhelligkeit der Anzeige steuern:

Global property number	Bedeutung	Zulässige Werte
1	Leuchtstärkewert auswählen	0 = Standard Helligkeit (default) 1 = Out of range Helligkeit
2	Standard-Leuchtstärke	0 = aus : 8 = mittlere Leuchtstärke (default) : 15 = maximale Leuchtstärke
3	'out of range'-Leuchtstärke	0 = aus : 8 = mittlere Leuchtstärke (default) : 15 = maximale Leuchtstärke
4	Dunkelschalten der Anzeige	0 = Anzeige ist dunkel geschaltet alle anderen: Anzeige leuchtet (default)

Beispiel: Um die Anzeige über die SPS zu einem beliebigen Zeitpunkt dunkel zu schalten, wird das Modul 'generic property value (Integer8)' hinzugefügt. In den Initialisierungsparametern dieses Moduls werden im Engineering-Tool die Property-group 'global properties' und die Property number '4' eingestellt.

Im laufenden Betrieb wird bei der zyklischen Datenübertragung eine Zahl an dieses Modul übertragen. Wenn diese Zahl den Wert '0' hat, wird die Anzeige dunkel geschaltet. Während der Dunkelschaltung blinkt der Dezimalpunkt der niederwertigsten Dekade. Sobald ein Wert ungleich '0' übertragen wird, schaltet die Anzeige ihr Display ein.

Einstellung der Darstellungsarten

Mit diesen Einstellmöglichkeiten wird die Darstellung der Zahl, die über PROFINET zyklisch übertragen wird, beeinflusst. Um eine bestimmte Eigenschaften zu steuern, wird ein 'generic property value'-Modul hinzugefügt. In den Parametern dieses Moduls wird unter Property-group der Eintrag 'Properties of display field' ausgewählt und im Feld 'Property number' die der gewünschten Eigenschaft zugeordnete Nummer eingetragen.

Die Beschreibung der Eigenschaften finden Sie in Kapitel Einstellung der Darstellungsart bei der Initialisierung (nur numerische Betriebsart).

Property of display field number	Eigenschaft	Betriebsart
1	Decimal Dots	numerisch (INT32)
2	Offset	numerisch (INT32)
3	Scale Factor	numerisch (INT32)
4	Range – Upper bound	numerisch (INT32)
5	Range – Lower bound	numerisch (INT32)
6	Flags	numerisch (INT32)
7	Standard-attribute	numerisch (INT32)
8	Text-attribute	alphanumerisch (ASCII)
9	out of range-attribute	numerisch (INT32)
10	Format – Minimum number of digits	numerisch (INT32)
11	Format – Minimum width	numerisch (INT32)
12	Divisor	numerisch (INT32)

13 Technische Daten

Feldbus

Schnittstelle	PROFINET IO RT, Konformitätsklasse CC-B
MAC-Adresse	Die MAC-Adresse für die PROFINET-Ankopplung befindet sich auf der Oberseite des Geräts
Integrierter Switch	PROFINET IO IRT, Konformitätsklasse CC-C

Stromversorgung

Die Schraubklemmen für die Betriebsspannung befinden sich am Netzgerät im Gehäuseunterteil. Sie haben folgende Bezeichnungen:

Geräte für Betriebsspannung 115 V AC oder 230 V AC	L, N und PE
Geräte für Betriebsspannung 24 V DC	+, – und PE

Gehäusefarben

Gehäusefrontrahmen	RAL 5002 ultramarinblau
Gehäuseunterteil	RAL 7035 lichtgrau

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur	0...55 °C, mit Heizung -20...55 °C
Lagertemperatur	-30...85 °C
Relative Feuchte	max. 95 % (nicht kondensierend)

Geräteausführung

Die Geräteausführung ist in der Typenbezeichnung wie folgt kodiert:

S302	-	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	/	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>
Kein Dimensionszeichen	0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Dimensionszeichen	F	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
1 Stelle	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
2 Stellen	2	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
↓	↓	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
8 Stellen	8	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenhöhe 57 mm	0 6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenhöhe 100 mm	1 0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenhöhe 160 mm	1 6	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenhöhe 250 mm	2 5	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
LED Standard	0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
LED für Aussenanwendung	2	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenfarbe rot	R	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenfarbe grün	G	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenfarbe weiss	W	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Zeichenfarbe rot/grün/orange umschaltbar	M	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Anzeige einseitig	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Anzeige zweiseitig	2	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Gehäuse Stahlblech, pulverbeschichtet	0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Gehäuse Stahlblech, 2-fach pulverbeschichtet	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Gehäuse Edelstahl V2A, pulverbeschichtet	2	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Gehäuse Edelstahl V2A, gebürstet	3	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Gehäuse Edelstahl V4A, gebürstet	5	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Schutzart IP54	0	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Schutzart IP65	1	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Schutzart IP54 mit Klimaausgleichselementen	2	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
Schutzart IP54 mit Klimaausgleichselementen und Heizung	4	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:

	:	:	:	:
Wandmontage, Kabeleinführung unten	0	:	:	:
Wandmontage, Kabeleinführung oben	1	:	:	:
Hängemontage, Kabeleinführung unten	2	:	:	:
Hängemontage, Kabeleinführung oben	3	:	:	:
Wand- und Hängemontage, Kabeleinführung unten	4	:	:	:
Wand- und Hängemontage, Kabeleinführung oben	5	:	:	:
	:	:	:	:
Betriebsspannung 230 V AC $\pm 15\%$, 50 Hz	A	:	:	:
Betriebsspannung 24 V DC $\pm 15\%$	B	:	:	:
Betriebsspannung 115 V AC $\pm 15\%$, 60 Hz	C	:	:	:
	:	:	:	:
Schnittstelle			N	0

Maximale Leistungsaufnahme

Geräte mit einseitiger Anzeige	[W] ¹⁾
1 Stelle	
S302-x1/10/xx-1xx/xx-xx	8
S302-x1/16/xx-1xx/xx-xx	12
S302-x1/25/xx-1xx/xx-xx	14
2 Stellen	
S302-x2/06/xx-1xx/xx-xx	8/
S302-x2/10/xx-1xx/xx-xx	8
S302-x2/16/xx-1xx/xx-xx	12
S302-x2/25/xx-1xx/xx-xx	16
3 Stellen	
S302-x3/06/xx-1xx/xx-xx	9
S302-x3/10/xx-1xx/xx-xx	9
S302-x3/16/xx-1xx/xx-xx	13
S302-x3/25/xx-1xx/xx-xx	18
4 Stellen	
S302-x4/06/xx-1xx/xx-xx	10
S302-x4/10/xx-1xx/xx-xx	10
S302-x4/16/xx-1xx/xx-xx	14
S302-x4/25/xx-1xx/xx-xx	20
5 Stellen	
S302-x5/06/xx-1xx/xx-xx	11
S302-x5/10/xx-1xx/xx-xx	11
S302-x5/16/xx-1xx/xx-xx	15
S302-x5/25/xx-1xx/xx-xx	22
6 Stellen	
S302-x6/06/xx-1xx/xx-xx	10
S302-x6/10/xx-1xx/xx-xx	10
S302-x6/16/xx-1xx/xx-xx	14
S302-x6/25/xx-1xx/xx-xx	22
7 Stellen	
S302-x7/06/xx-1xx/xx-xx	13
S302-x7/10/xx-1xx/xx-xx	13
S302-x7/16/xx-1xx/xx-xx	17
S302-x7/25/xx-1xx/xx-xx	26
8 Stellen	
S302-x8/06/xx-1xx/xx-xx	14
S302-x8/10/xx-1xx/xx-xx	15


Geräte mit zweiseitiger Anzeige	[W] ¹⁾
1 Stelle	
S302-x1/10/xx-2xx/xx-xx	12
S302-x1/16/xx-2xx/xx-xx	16
S302-x1/25/xx-2xx/xx-xx	18
2 Stellen	
S302-x2/06/xx-2xx/xx-xx	12
S302-x2/10/xx-2xx/xx-xx	12
S302-x2/16/xx-2xx/xx-xx	16
S302-x2/25/xx-2xx/xx-xx	20
3 Stellen	
S302-x3/06/xx-2xx/xx-xx	13
S302-x3/10/xx-2xx/xx-xx	13
S302-x3/16/xx-2xx/xx-xx	17
S302-x3/25/xx-2xx/xx-xx	22
4 Stellen	
S302-x4/06/xx-2xx/xx-xx	14
S302-x4/10/xx-2xx/xx-xx	14
S302-x4/16/xx-2xx/xx-xx	18
S302-x4/25/xx-2xx/xx-xx	24
5 Stellen	
S302-x5/06/xx-2xx/xx-xx	15
S302-x5/10/xx-2xx/xx-xx	15
S302-x5/16/xx-2xx/xx-xx	19
S302-x5/25/xx-2xx/xx-xx	26
6 Stellen	
S302-x6/06/xx-2xx/xx-xx	16
S302-x6/10/xx-2xx/xx-xx	16
S302-x6/16/xx-2xx/xx-xx	20
S302-x6/25/xx-2xx/xx-xx	28
7 Stellen	
S302-x7/06/xx-2xx/xx-xx	17
S302-x7/10/xx-2xx/xx-xx	17
S302-x7/16/xx-2xx/xx-xx	21
S302-x7/25/xx-2xx/xx-xx	30
8 Stellen	
S302-x8/06/xx-2xx/xx-xx	18
S302-x8/10/xx-2xx/xx-xx	19

¹⁾ Die angegebenen Werte sind Zirka-Werte. Geräte mit eingebauter Heizung haben je nach Gerätegrösse eine ca. 10 W (ca. 30 W bei Geräten mit Betriebsspannung 24 V DC \pm 15 %) höhere Leistungsaufnahme. Geräte in der Geräteausführung S302-xx/xx/0W-xxx/xx-xx (LED weiss) haben eine ca. 20% höhere Leistungsaufnahme, in der Geräteausführung S302-xx/xx/2x-xxx/xx-xx (LEDs für die Aussenanwendung) beträgt der Faktor ca. 2...2,5).

Abmessungen und Gewichte

Geräte mit einseitiger Anzeige

Die folgende Abbildung zeigt die Geräteausführungen S302-04/10/4x-1xx/xx-xx und S302-F3/10/4x-1xx/xx-xx stellvertretend für die übrigen in nachfolgender Tabelle aufgeführten Ausführungen.




1 Stelle		a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	Ø [mm]	Gewicht [kg] ¹⁾
S302-01/10/xx-1xx/xx-xx		330	245	110	16	7	6
S302-01/16/xx-1xx/xx-xx		390	300	110	20	9	7
S302-01/25/xx-1xx/xx-xx		570	400	110	20	9	11
2 Stellen	1 Stelle + Dimension						
S302-02/06/xx-1xx/xx-xx	-	300	185	110	16	7	5
S302-02/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F1/10/xx-1xx/xx-xx	330	245	110	16	7	6
S302-02/16/xx-1xx/xx-xx	S302-F1/16/xx-1xx/xx-xx	390	300	110	20	9	7
S302-02/25/xx-1xx/xx-xx	S302-F1/25/xx-1xx/xx-xx	570	400	110	20	9	11
3 Stellen	2 Stellen + Dimension						
S302-03/06/xx-1xx/xx-xx	S302-F2/06/xx-1xx/xx-xx	300	185	110	16	7	5
S302-03/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F2/10/xx-1xx/xx-xx	480	245	110	16	7	8
S302-03/16/xx-1xx/xx-xx	S302-F2/16/xx-1xx/xx-xx	670	300	110	20	9	11
S302-03/25/xx-1xx/xx-xx	S302-F2/25/xx-1xx/xx-xx	1030	400	110	20	9	18
4 Stellen	3 Stellen + Dimension						
S302-04/06/xx-1xx/xx-xx	S302-F3/06/xx-1xx/xx-xx	300	185	110	16	7	5
S302-04/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F3/10/xx-1xx/xx-xx	480	245	110	16	7	8
S302-04/16/xx-1xx/xx-xx	S302-F3/16/xx-1xx/xx-xx	670	300	110	20	9	11
S302-04/25/xx-1xx/xx-xx	S302-F3/25/xx-1xx/xx-xx	1030	400	110	20	9	18
5 Stellen	4 Stellen + Dimension						
S302-05/06/xx-1xx/xx-xx	S302-F4/06/xx-1xx/xx-xx	400	185	110	16	7	6
S302-05/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F4/10/xx-1xx/xx-xx	680	245	110	16	7	10
S302-05/16/xx-1xx/xx-xx	S302-F4/16/xx-1xx/xx-xx	960	300	110	20	9	14
S302-05/25/xx-1xx/xx-xx	S302-F4/25/xx-1xx/xx-xx	1500	400	110	20	9	24
6 Stellen	5 Stellen + Dimension						
S302-06/06/xx-1xx/xx-xx	S302-F5/06/xx-1xx/xx-xx	400	185	110	16	7	6
S302-06/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F5/10/xx-1xx/xx-xx	680	245	110	16	7	10
S302-06/16/xx-1xx/xx-xx	S302-F5/16/xx-1xx/xx-xx	960	300	110	20	9	14
S302-06/25/xx-1xx/xx-xx	S302-F5/25/xx-1xx/xx-xx	1500	400	110	20	9	24
7 Stellen	6 Stellen + Dimension						
-	S302-F6/03/xx-1xx/xx-xx	300	185	110	16	7	5
S302-07/06/xx-1xx/xx-xx	S302-F6/06/xx-1xx/xx-xx	510	185	110	16	7	7
S302-07/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F6/10/xx-1xx/xx-xx	870	245	110	16	7	12
S302-07/16/xx-1xx/xx-xx	S302-F6/16/xx-1xx/xx-xx	1100	300	110	20	9	16
S302-07/25/xx-1xx/xx-xx	S302-F6/25/xx-1xx/xx-xx	1730	400	110	20	9	28
8 Stellen	7 Stellen + Dimension						
S302-08/06/xx-1xx/xx-xx	S302-F7/06/xx-1xx/xx-xx	510	185	110	32	7	7
S302-08/10/xx-1xx/xx-xx	S302-F7/10/xx-1xx/xx-xx	870	245	110	32	7	12

¹⁾ Die angegebenen Werte sind Zirka-Werte.

Geräte mit zweiseitiger Anzeige

Die folgende Abbildung zeigt die Geräteausführungen S302-04/10/4x-2xx/xx-xx und S302-F3/10/4x-2xx/xx-xx stellvertretend für die übrigen in nachfolgender Tabelle aufgeführten Ausführungen.



1 Stelle		a [mm]	b [mm]	c [mm]	Gewicht [kg] ¹⁾
S302-01/10/xx-2xx/xx-xx		330	245	170	9
S302-01/16/xx-2xx/xx-xx		390	300	170	11
S302-01/25/xx-2xx/xx-xx		570	400	170	17
2 Stellen	1 Stelle + Dimension				
S302-02/06/xx-2xx/xx-xx	-	300	185	170	7
S302-02/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F1/10/xx-2xx/xx-xx	330	245	170	9
S302-02/16/xx-2xx/xx-xx	S302-F1/16/xx-2xx/xx-xx	390	300	170	11
S302-02/25/xx-2xx/xx-xx	S302-F1/25/xx-2xx/xx-xx	570	400	170	17
3 Stellen	2 Stellen + Dimension				
S302-03/06/xx-2xx/xx-xx	S302-F2/06/xx-2xx/xx-xx	300	185	170	7
S302-03/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F2/10/xx-2xx/xx-xx	480	245	170	12
S302-03/16/xx-2xx/xx-xx	S302-F2/16/xx-2xx/xx-xx	670	300	170	17
S302-03/25/xx-2xx/xx-xx	S302-F2/25/xx-2xx/xx-xx	1030	400	170	27
4 Stellen	3 Stellen + Dimension				
S302-04/06/xx-2xx/xx-xx	S302-F3/06/xx-2xx/xx-xx	300	185	170	7
S302-04/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F3/10/xx-2xx/xx-xx	480	245	170	12
S302-04/16/xx-2xx/xx-xx	S302-F3/16/xx-2xx/xx-xx	670	300	170	17
S302-04/25/xx-2xx/xx-xx	S302-F3/25/xx-2xx/xx-xx	1030	400	170	27
5 Stellen	4 Stellen + Dimension				
S302-05/06/xx-2xx/xx-xx	S302-F4/06/xx-2xx/xx-xx	400	185	170	8
S302-05/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F4/10/xx-2xx/xx-xx	680	245	170	15
S302-05/16/xx-2xx/xx-xx	S302-F4/16/xx-2xx/xx-xx	960	300	170	21
S302-05/25/xx-2xx/xx-xx	S302-F4/25/xx-2xx/xx-xx	1500	400	170	36
6 Stellen	5 Stellen + Dimension				
S302-06/06/xx-2xx/xx-xx	S302-F5/06/xx-2xx/xx-xx	400	185	170	8
S302-06/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F5/10/xx-2xx/xx-xx	680	245	170	15
S302-06/16/xx-2xx/xx-xx	S302-F5/16/xx-2xx/xx-xx	960	300	170	21
S302-06/25/xx-2xx/xx-xx	S302-F5/25/xx-2xx/xx-xx	1500	400	170	36
7 Stellen	6 Stellen + Dimension				
-	S302-F6/03/xx-2xx/xx-xx	300	185	170	7
S302-07/06/xx-2xx/xx-xx	S302-F6/06/xx-2xx/xx-xx	510	185	170	9
S302-07/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F6/10/xx-2xx/xx-xx	870	245	170	18
S302-07/16/xx-2xx/xx-xx	S302-F6/16/xx-2xx/xx-xx	1100	300	170	24
S302-07/25/xx-2xx/xx-xx	S302-F6/25/xx-2xx/xx-xx	1730	400	170	42
8 Stellen	7 Stellen + Dimension				
S302-08/06/xx-2xx/xx-xx	S302-F7/06/xx-2xx/xx-xx	510	185	170	9
S302-08/10/xx-2xx/xx-xx	S302-F7/10/xx-2xx/xx-xx	870	245	170	18

¹⁾ Die angegebenen Werte sind Zirka-Werte